

STAROSTA TOMASZOWSKI
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
97-200 Tomaszów Maz. ul.Barlickiego 23
tel.-fax: (044) 725-17-68

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
97-200 Tomaszów Maz.
ul.Barlickiego 23
Nr zlec . **639/2004**
Tomaszów dn.02-12-2004r.

OPINIA

Nazwa projektu: **Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawi - tacyjnej i tłocznej z przyłączem energet. do przepompowni dla osiedla "Ogród" w Spale gm. Inowłódz.**

Data wpływu zlecenia do ZUDP: 30.11.2004

Jednostka projektowa:

Zakład Instalacji Sanitarnych
Henryk Gędek
97-300 PIOTRKÓW TRYB
Słowackiego 9
771-155-63-04

Inwestor:

Urząd Gminy w Inowłodzu
97-215 INOWŁÓDZ
Spalska 2
773-16-47-317

Projekt dotyczy:


sieć kanalizacji sanitarnej
przył. energet. do przepompowni

Charakterystyka danego projektu:

Proj.kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami Spala "OGRÓD"

Podstawa prawna wydania opinii :


1. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust.2 pkt.1, art.28 ust. 1 (Dz.U. Nr 30 poz. 163 z późn. zm.) Rozporządzenie MRRB z dnia 02.04.2001r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.
2. Stosownie do art.27 ust.2 ustawy j.w., inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie i inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
3. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania niniejszej opinii.
4. Uzgodnienie traci ważność w przypadku , o którym mowa w paragrafie 13 ust. 2 rozporz. j.w.
5. Integralną częścią niniejszej informacji jest klauzula z pieczęcią i podpisem Przewodniczącego ZUDP, zamieszczona w projekcie.

Za zgodność z oryginałem
22 12 2004
.....
Data 

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje projekt pozytywnie - z następującymi uwagami :

- Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie przed ich zniszczeniem , uszkodzeniem lub przemieszczeniem (rozporządzenie MSWiA z dn. 15.04.1999. Dz.U.nr 45,poz.454)
- Zbliżenia i skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonać zgodnie z przepisami budowy PN-76/E-05125. Prace ziemne w pobliżu kabli wykonać ręcznie i pod nadzorem ZEL-T Rejon Tomaszów.Kabel energetyczny w miejscu kolizji zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą ochronną dwudzielną. Trzy dni przed rozpoczęciem prac ziemnych, wykonawca robót winien zgłosić się do ZEL-T Rejon Tomaszów,celem potwierdzenia aktualności uzgodnienia dokonanego przez ZUD.
- Prace ziemne w pobliżu i w miejscach skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie, pod nadzorem pracownika TPSA.Zgłosić nadzór przed rozpoczęciem prac. (tel.724-24-20)
- W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem. W zakresie urządzeń melioracji obowiązuje uzgodnienie indywidualne w WZMiUW Inspektorat w Rawie Maz.
- W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie nie naruszając systemu korzeniowego.
- Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzyskać od zarządcy drogi.
- W przypadku niezastosowania się do zaleceń, winę za powstałe w czasie robót uszkodzenia ponosi Wykonawca.

Z up. STAROSTY
Bożena Górnica
Przewodniczący
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Za zgodność z oryginałem
22 12 2004
Data

Podpis

OPINIA SANITARNA

o projekcie budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do osiedla „OGRÓD” w miejscowości Spała gmina Inowłódz, której investorem jest Urząd Gminy Inowłódz.

(biuro projektowe-autor) - Instalacje Sanitarne Projektowanie i Nadzór Inwestorski w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 9 - Henryk Gędek posiadający uprawnienia Nr GP. IV. 7342/58/94.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim działając na podstawie art.3 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Ustawa o PIS Dz.U. z 1998 r. Nr 90 poz. 575, ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 208 poz. 2020), po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie z dnia 09.12.2004 r.

postanawia

uzgodnić projekty:

bez zastrzeżeń

UZASADNIENIE:

Realizacja planowanej inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, gdyż budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na prawidłowe oczyszczanie ścieków sanitarnych w istniejącej oczyszczalni ścieków a projektowane sieci wykonane będą z materiałów i w technologii zapewniającej szczelność układów w trakcie eksploatacji.

O terminie powołania Komisji Odbioru Technicznego należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego Nr 24.

Niniejsze opinia jest ważna pod warunkiem dołączenia do niej projektu technicznego na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz.


Załączniki : 1 teczka dokumentacji.

Otrzymują:

- Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H i D Gędek s.c.
97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 9.

Do wiadomości:

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 90-046 Łódź ul. Wodna 40.
- a/a PPIS - ZNS Tomaszów Maz. + HK.



Za zgodność z oryginałem
22.12.2004

.....
Data

.....
Podpis

mgr Anna Ulrych
- ud. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Tomaszowie Maz.