

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Terenowy Inspektorat w Rawie Mazowieckiej

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Jeżowska 10

NIP 725-10-26-673
REGON 000100492
<http://www.melioracja.lodz.pl>
e-mail: rawam@melioracja.lodz.pl

tel/fax (0 46) 814 45 16

STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Inżynierii i Budownictwa
96-200 Tomaszów Maz.
ul. Bałucka 22

**Przedsiębiorstwo Projektowo -
Wykonawcze „BIOPROJEKT”**
Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
90-310 Moszczenica

Nasz znak: I-Rm/U/6216/ 91/ 235 /2004

Data: 06.12.2004 r.

Uzgodnienie

operatu wodnoprawnego na przejście kolektorem tłocznym kanalizacji sanitarnej pod rzeką Gać w m. Spała, gm. Inowłódz, pow. tomaszowski, woj. łódzkie.

Lokalizacja - m. Spała, rzeka Gać km 0+975.
Inwestor - Gmina Inowłódz.
Autor - Grzegorz Jaśki.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy Inspektorat w Rawie Maz. uzgadnia rzedną górnej krawędzi (wierzchu) rury osłonowej PEHD d=225 mm 147,08 m n.p.m. tj. 1,36 poniżej poziomu dna w jego najniższym miejscu. pod rzeką Gać w km 0+975 w m Spała, gm. Inowłódz, pow. tomaszowski. Po zakończeniu przewiertu uporządkować teren robót.

Jednocześnie informuje się, iż wejście z robotami w obręb koryta rzeki Gać może nastąpić po zawarciu umowy użyczenia pomiędzy Inwestorem, a Marszałkiem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi ul. Solna 14.

O terminie prowadzenia robót należy powiadomić Terenowy Inspektorat w Rawie Mazowieckiej ul. Jeżowska 10.

Integralną częścią uzgodnienia stanowi mapka w skali 1:500, opatrzona pieczęcią WZMiUW w Łodzi.

Ze zgodności
INSTALACJE SANITARNE
projektowanie i Nadzór Inwestorski
tech. **HENRYK GEDEK**
Nr upr. GF.TV. 7342/58/94
Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 9
tel. (0-44) 647-39-70

KIEROWNIK
M. Witek
inż. Mieczysław Witek

