

Inowlódz, 19 luty 2015 r.

Gmina Inowlódz
ul. Spalska 2
97-215 Inowlódz

tel. 44 710 12 33
e-mail: gmina@inowlodz.pl

Do Zainteresowanych

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Remont ciągu pieszego w Inowlodzi – nr ewid. dz. 1722/1*

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ


W imieniu Gminy Inowlódz, działając zgodnie z **art. 38 ust. 1 i 2** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1. *W przedmiarze robót jest – obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową natomiast w dokumentacji jest – obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Proszę o wyjaśnienie.*

Odpowiedź. Zamawiający wyjaśnia, że obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową tak jak w przedmiarze robót.

disida

Z poważaniem


WÓJT
Bogdan Kącki