

Inowłódz, dnia 22.10.2010 roku

.....  
(oznaczenie Zamawiającego)

*Do wszystkich Wykonawców*

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/17/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, adaptację i częściową rekonstrukcję ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu”.*

**WYJAŚNIENIE**  
**treści SIWZ**

Gmina Inowłódz 97-215 Inowłódz ul. Spalska 2, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę, adaptację i częściową rekonstrukcję ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu”.

**Pytanie**

W pozycji 74 katalog KNRW 202/205/01 – Płyty żelbetowe fundamentowe jest podana ilość 0. Proszę o podanie ilości przedmiarowej.

**Odpowiedź**

Podana ilość przedmiarowa jest prawidłowa. W tej pozycji została ujęta płyta fundamentowa wieży, która została wykonana w I etapie odbudowy. W przedmiarze zostało to odliczone, dlatego w poz. 74 razem jest ilość 0.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Wójt Gminy Inowłódz

Zenon Chojnacki