

Inowłódz, dnia 30.12.2010 roku

.....  
(oznaczenie Zamawiającego)

*Do wszystkich Wykonawców*

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/17/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, adaptację i częściową rekonstrukcję ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu”.*

**WYJAŚNIENIE**  
**treści SIWZ**

Gmina Inowłódz 97-215. Inowłódz ul. Spalska 2, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę, adaptację i częściową rekonstrukcję ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu”.

**Pytanie**

Proszę o udzielenie wyjaśnień do siwz w zakresie dotyczącym instalacji co i węzła pomp ciepłych

- instalacja co – brak lokalizacji paneli grzewczo-wentylacyjnych – poz.11 przedmiaru, wg uzyskanych informacji w Danfoss nie jest produkowany od kilku lat
- węzeł pomp ciepła – poz. przedmiaru 41 (automatyka węzła – kpl.1) – brak podstawowych wymagań jakim winna odpowiadać

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia :

- instalacja co - należy ująć panel grzewczo-wentylacyjny równoważny o tej samej wydajności cieplnej
- węzeł pomp ciepła – układ pomp ciepła zasilanych wodą ze studni głębinowej, automatyka powinna zapewnić pracę kaskadową 2 pomp oraz sterowanie zbiornikiem buforowym i grzałką elektryczną w zbiorniku

Automatyka WPNWII sterująca jednym układem bezpośrednim oraz dodatkowo automatyka NSNW sterująca dodatkowym układem mieszania lub równoważna.

Dopuszcza się układy solankowe pomp ciepła pod warunkiem wydajności cieplnej pomp zgodnej z projektem.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Wójt Gminy Inowłódz

Zenon Chojnacki