

Inowłódz, dnia 17.10.2012 r.

Do wszystkich wykonawców

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GI.271.10.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dotyczące inwestycji „Budowa skweru spacerowo-widokowego nad rzeką Pilicą w Inowłodzu”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Gmina Inowłódz 97-215 Inowłódz ul. Spalska 2 działając zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę skweru spacerowo-widokowego nad rzeką Pilicą w Inowłodzu”

Pytanie:

- jakiej wielkości krzewów (irga, wrzos) przewiduje inwestor? Proszę o załączenie przykładowych zdjęć, kart technicznych oraz wymiarów ławek parkowych oraz koszy na śmieci

Odpowiedź:

- ławki parkowe długości 2m, szerokości min. 65 cm, wysokości min.80 cm na podstawie żelbetonowej wkopywanej i zabetonowanej, z oparciem drewnianym kl. I – II – jodła – sezonowana, elementy drewniane zabezpieczone impregnatem ochronno-pielęgnacyjnym przed wysychaniem, wilgocią i zabrudzeniem pomalowane lakierobejcą, połączenia śrubowe ocynkowane (w załączeniu przykładowe zdjęcie ławki)

- kosze metalowe o pojemności 35 l malowane farbami proszkowymi, na nodze metalowej malowanej również proszkowo, montaż poprzez zabetonowanie nogi w gruncie (w załączeniu przykładowe zdjęcie kosza)

- wielkość krzewu wrzos – sadzonki pojemnikowane o wysokości minimum 10 cm rosnące do wysokości 30 cm. Rośliny posadzić w ziemi przekopanej ziemią kompostową lub torfem na głębokość około 25-30 cm mieszając dotychczasowe podłoże z torfem. Po posadzeniu roślinę obficie podleć, a ziemię wyściółkować kilkucentymetrową warstwą rozdrobnionej kory sosnowej. Rośliny zabezpieczyć przed okresem zimowym. Przed posadzeniem należy uzgodnić z Zamawiającym kolory wrzosu. Odmiany wrzosy należy tak dobrać aby zachowały okres kwitnienia od lipca do października.

- irga pospolita – sadzonki o wysokości minimum 30 cm pojemnikowane

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

WOJCI

Zenon Chojnacki