



POZIOM PORÓWNAWCZY 140.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.		153.21	153.10	153.09	153.08	152.98	152.80	152.85	152.90	152.85	152.70	152.93				
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		151.41		151.29	151.28	151.18	151.00	151.05		151.05	150.94	151.13				
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		1.80		1.80	1.80	1.80	1.80	1.80		1.80	1.80	1.80				
SPADKI, DŁUGOŚCI		6‰	20.55m	5.50	32.6‰	35.10m	19.40	3.2‰	14.80	0.1‰	31.75m	2‰	54.45m	13.60	13.6‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø110 PVC-U SDR26 PN10 L=195.15m														
ODLEGŁOŚCI		0.00	20.55	20.55	5.50	35.10	61.15	19.40	80.55	14.80	95.35	31.75	127.10	54.45	181.55	195.15
HEKTOMETRY		V	E1	E2		E3		E4		E5		E6		E7	E8	-XII

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski Henryk Gędek 97-300 Plotków Tryb. ul. Słowackiego 9 tel. kom. +48 504 701 279, tel. (44) 647 39 70		
NAZWA PROJEKTU: SIĘĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI DO POSESJI SPAŁA OSIEDLE PGR, GMINA INOWŁÓDŹ		
STADIUM / BRANŻA PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA SANITARNA	INWESTOR GMINA INOWŁÓDŹ	
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY SIĘCI WODOC.		
PROJEKTANT:	PODPIS:	
HENRYK GĘDEK GP.IV.7342 (58)94		
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:	
MGR INŻ. MARIUSZ KOPANIA LOD/1202/POOS/09		
11.2012r.	SKALA:	1/100/1000
		NR RYS.10