

Inowlódz. 19 maj 2014 r.

Gmina Inowlódz  
ul. Spalska 2  
97-215 Inowlódz  
tel. 44 710 12 33  
e-mail: gmina@inowlodz.pl

## Do wszystkich zainteresowanych

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr GI.271.5.2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „Zagospodarowanie centrum w miejscowości Spała – etap I”*

### WYJAŚNIENIE treści SIWZ

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień treści SIWZ.

**Pytanie 1.** *Pozycja 17 przedmiaru robót: w opisie technicznym jest ułożenie w opisie technicznym jest ułożenie dwudzielnych rur osłonowych na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych, przedmiar mówi, że mają być to rury stalowe o śr. do 200 mm. Proszę o odpowiedź czy muszą być stalowe czy dwudzielne PCV*

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur dwudzielnych PCV.

**Pytanie 2.** *W opisie jest mowa o regulacji 6 szt. studni kanalizacji sanitarnej, w przedmiarze brak tej pozycji.*

**Odpowiedź.** Do wyceny zamówienia należy ująć regulację 6 szt. studni kanalizacji sanitarnej.

**Pytanie 3.** *W dokumentacji technicznej w przekroju konstrukcyjnym jest – krawężnik wtopiony 15x22x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B-20 natomiast w przedmiarze poz. 11 jest – krawężnik betonowy wtopiony 15x30x100 z wykonaniem ław betonowych B-15.*

**Odpowiedź.** Ustawienie krawężnika należy wykonać zgodnie z poz. 11 przedmiaru, tj. krawężnik betonowy wtopiony 15x30x100 z wykonaniem ław betonowych B-15.

Powyższe zapisy stają się obowiązujące.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie zakres specyfikacji pozostaje bez zmian.

Z poważaniem



Jednocześnie na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma, odsyłając dokument faksem na numer 44 / 710 12 33 lub drogą elektroniczną [gcj@inowlodz.pl](mailto:gcj@inowlodz.pl) z adnotacją „otrzymałem” wraz z podpisem i datą otrzymania.