

Inowlódz, 16.03.2018 r.

Gmina Inowlódz
ul. Spalska 2
97-215 Inowlódz
tel. 44 710 12 33
e-mail: gmina@inowlodz.pl

Do ZAINTERESOWANYCH

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. *Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Inowlodzu*

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 527703-N-2018 z dnia 2018 – 03 – 07

Wójt Gminy Inowlódz występujący w imieniu Gminy Inowlódz, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) udzielam odpowiedzi na zadane pytania zgodnie z poniższym.

Pytanie 1:

1. Według projektu i SIWZ pobocza mają być wykonane z kruszywa łamanego 0/31.5 bez określenia koloru kruszywa. W STWiORB D.06.03.01 w punkcie 1.1 również widnieje zapis o kruszywach do wykonania poboczy frakcji 0/31.5, natomiast w punkcie 2.2.4 jest wyraźnie podkreślone zalecenie, że do utwardzenia poboczy należy stosować kruszywo łamane o frakcji 0/25 o barwie jasnej. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju kruszywa do wykonania pobocza.

Odpowiedź. Pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm. Jednocześnie zamawiający informuje, iż w punkcie 2.2.4 STWiOR omyłkowo wpisano kruszywo o frakcji 0/25. Zamawiający nie określa koloru kruszywa.

Powyższe zapisy stają się obowiązujące.

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem
WÓJT
Bogdan Kącki

Libichan M. Ismael