

Inowlódz, 18.07.2018 r.

Gmina Inowlódz

ul. Spalska 2

97-215 Inowlódz

tel. 44 710 12 33

e-mail: gmina@inowlodz.pl**DO ZAINTERESOWANYCH**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele, gm. Inowlódz i rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spala gm. Inowlódz*

Wójt Gminy Inowlódz występujący w imieniu Gminy Inowlódz, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) udzielam odpowiedzi na zadane pytania zgodnie z poniższym.

ZESTAW PYTAŃ Nr 1 z dn. 17.07.2018 r.

Pytanie 1: Jakiego rodzaju pompownie wody Zamawiający ma na myśli w PFU? W opisie przedmiotu zamówienia jest brak podanych podstawowych parametrów opisujących wymagane rozwiązania technologiczne. Proszę o podanie parametrów pracy wydajności, wysokości podnoszenia, opisu z jakich elementów ma składać się układ, jak ma zostać zabudowany (kontener, studnia itp.).

Odpowiedź. Zamawiający nie określa żadnych parametrów dla pompowni. Pompownia musi być zaprojektowana i wybudowana przez Wykonawcę w taki sposób aby spełniała swoje zadanie tj. utrzymywała właściwe ciśnienie w sieci wodociągowej (w tym hydrantowej) zasilanej obecnie przez hydrofornie zlokalizowaną w Konewce (hydrofornia przeznaczona do wyłączenia w chwili zakończenia przedmiotowej inwestycji) oraz na ulicy Gabrysiewicza w Spale.

Powyższe zapisy stają się obowiązujące.

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem

WÓJT
Bogdan Kącki

Asiela