

Gmina Inowlódz
ul. Spalska 2, 97-215 Inowlódz
tel. 44 710 12 33
e-mail: gmina@inowlodz.pl

DO ZAINTERESOWANYCH

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. **Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą budynku Ośrodka Zdrowia w Inowlódku (POSTĘPOWANIE II)**

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 614948-N-2020 z dnia 2020 – 10 – 24

Wójt Gminy Inowlódz występujący w imieniu Gminy Inowlódz, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania zgodnie z poniższym.

PYTANIA i ODPOWIEDZI do SIWZ

ZESTAW PYTAŃ Nr 1 z dn. 02.12.2020 r.

Pytanie 1:

Proszę sprecyzowanie zakresu prac:

Jaki zakres prac obejmuje:

- pomieszczenie kotłowni - budowlane ,elektryczne ?

Odpowiedź. Zakres prac wynika z załączonego do postępowania przetargowego PFU oraz przedmiaru. W ramach zadania należy wykonać przede wszystkim roboty budowlane (posadzkarskie związane z koniecznością rozbiórki i odtworzenia istniejących posadzek celem wykonania instalacji CO), elektryczne (celem zasilenia projektowanych źródeł ciepła), sanitarne (celem montażu nowych źródeł ciepła, instalacji CO).

- podjazd dla niepełnosprawnych – czy należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż podjazdu,

Odpowiedź. Wykonawca winien ocenić we własnym zakresie czy celem wykonania prac dociepleniowych konieczny jest demontaż istniejącego podjazdu. W ocenie zamawiającego demontaż jest konieczny w celu chociażby wykonania wykopów niezbędnych do przeprowadzenia prac dociepleniowych ścian piwnicy.

- instalacja odgromowa,

Odpowiedź. Zgodnie z zapisami PFU (patrz str. 19) instalacje odgromową należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305.

Czy w zakres prac wchodzi renowacja:

- opaska wkóło budynku,

Odpowiedź. Zgodnie z zapisami PFU (patrz str. 10) należy wykonać opaski. W celu zabezpieczenia płyt styropianowych przed zniszczeniem i utratą właściwości izolacyjnych w wyniku działania np. warunków atmosferycznych, uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez ludzi i zwierzęta należy zabezpieczyć go poprzez zastosowanie m.in. obróbek blacharskich, opasek.

- schody zewnętrzne z tyłu budynku – czy są przewidziane w zakresie , jeśli tak, prosimy o podanie informacji technicznych

Odpowiedź. Należy przeprowadzić remont schodów poprzez ułożenie płytek ceramicznych. Patrz SIWZ Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 2.9 oraz projekt umowy § 1 pkt. 2.9 Przedmiot umowy: *Szczegółowy zakres robót obejmuje przede wszystkim: Wykonanie robót towarzyszących kompleksowej termomodernizacji: remont schodów i zjazdu do garażu, wymiana barier, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego (w ramach*

inwestycji należy odnowić wszystkie elementy, powierzchnie elewacji np. pomalować kraty okienne, odnowić daszki nad wejściami, wymienić wszystkie obróbki blacharskie i inne). Patrz przedmiar poz. 82.

- drzwi garażowe oraz murki przy garażu

Odpowiedź. Drzwi garażowe pozostają istniejące. Murki należy wyremontować poprzez uzupełnienie braków o pomalowanie farbą do betonów przeznaczoną do stosowania na zewnątrz.

- daszki,

Odpowiedź. Należy przeprowadzić remont daszków. Patrz SIWZ Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 2.9 oraz projekt umowy § 1 pkt. 2.9 Przedmiot umowy: *Szczegółowy zakres robót obejmuje przede wszystkim: Wykonanie robót towarzyszących kompleksowej termomodernizacji: remont schodów i zjazdu do garażu, wymiana barierek, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego (w ramach inwestycji należy odnowić wszystkie elementy, powierzchnie elewacji np. pomalować kraty okienne, odnowić daszki nad wejściami, wymienić wszystkie obróbki blacharskie i inne).*

- barierki, drabina zewnętrzna

Odpowiedź. Należy pomalować drabinę i wymienić barierki. Patrz SIWZ Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 2.9 oraz projekt umowy § 1 pkt. 2.9 Przedmiot umowy: *Szczegółowy zakres robót obejmuje przede wszystkim: Wykonanie robót towarzyszących kompleksowej termomodernizacji: remont schodów i zjazdu do garażu, wymiana barierek, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego (w ramach inwestycji należy odnowić wszystkie elementy, powierzchnie elewacji np. pomalować kraty okienne, odnowić daszki nad wejściami, wymienić wszystkie obróbki blacharskie i inne).*

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu i pozostają bez wpływu na termin składania ofert określony w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem

WOJT

Bogdan Kącki

INSPEKTOR

Dorota Lisicka
mgr Dorota Lisicka

**KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCYJ**

M. Iskterka
mgr inż. Marek Iskterka